

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 podle § 98 ve spojení s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce č. j. VZ2/2021.

Na základě žádostí dodavatelů ze dne 23. 3. 2021 Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení a provádí změnu č. 1 k veřejné zakázce č. j. VZ2/2021 s názvem „ČRo - Římská 13 - 1. etapa obnovy VZT jednotek“.

Dotaz dodavatele č. 1:

Termín podání nabídky je určen na 5. 4. 2021, vzhledem k tomu, že se jedná o den volna, prosím o informaci, zda budete termín podání posouvat.

Odpověď zadavatele č. 1:

Ano, lhůta pro podání nabídek bude zadavatelem posunuta na nejbližší pracovní den.

Dotaz dodavatele č. 2:

Dále prosím, zda je možné domluvit si termín prohlídky na jiný den než 24. 3. 2021.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel není s ohledem na současná opatření v ČR schopen v přiměřené době organizačně zajistit jiný termín prohlídky místa plnění. Vzhledem k tomu, že původní termín prohlídky místa plnění byl nastaven v dostatečném předstihu, ponechává pouze původní termín prohlídky místa plnění ve dne 24. 3. 2021.

Dotaz dodavatele č. 3:

Prosím o informaci, zda nám bude umožněn přístup do systému řízení (programu PLC) vč. jeho úpravy. Současně dodávky dle části 2, odstavec h) závazného návrhu smlouvy má být zprovoznění, odzkoušení, zaregulování zařízení. Toto není možné splnit, bez přístupu do tohoto systému.

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje, že vybranému dodavateli nebude umožněn přístup do systému měření a regulace (PLC) pro jeho úpravu. Potřebné úpravy v systému měření a regulace (PLC) zajistí v rámci součinnosti zadavatel na své náklady a to prostřednictvím dodavatele, který ve vztahu k zařízení PLC a aplikačnímu systému poskytuje zadavateli záruku. Potřebné úpravy v systému řízení (programu PLC) budou provedeny u každé jednotky v době, kdy bude fyzicky prováděna její výměna a to dle přehledu periférií, které budou na zařízení nově namontovány, nebo následně, vždy však tak, aby to nemělo vliv na chod a převzetí jednotky. Pro potřebu odzkoušení a zaregulování bude pro vybraného dodavatele zajištěn počítač s nadstavbovým vizualizačním systémem Desigo CC v prostoru strojovny a v případě potřeby bude poskytnuta součinnost ze strany pracovníka zadavatele specializovaným na MaR.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z 5. 4. 2021 do 11:00 hod. na **6. 4. 2021 do 11:00 hod.**

V souladu s provedenou změnou zadavatel upravuje znění zadávací dokumentace v jejím bodě **H. II. Lhůty a termíny zadávacího řízení, otevírání nabídek.**

Mgr. Jan Greň
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas