

Příloha č. 5.1 - Technická specifikace - Část 1 VZ - Specifikace zařízení a harmonogram servisních prohlídek, revizí a dalších úkonů - chladicí jednotky s množstvím chladiva nad 300 kg, oddělené kondenzátory a detektory úniku chladiva

Praha 2, Vinohradská 12																																
Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Poznámka	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	Objem tlakových nádob	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	GWP	GWP / Ekvivalent CO ₂ / t.eq.CO ₂	Druh oleje	Náplň oleje / kg	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/r ok	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Servis 3Q2020	Servis 4Q2020	Servis 1Q2021	Servis 2Q2021	Servis 3Q2021	Servis 4Q2021	Servis 1Q2022	Servis 2Q2022	Servis 3Q2022	Servis 4Q2022	Servis 1Q2023	Servis 2Q2023	
CHJ 1	chladicí jednotka	strojovna chlazení C025	chlazení objektu Vinohradská 12	1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E	COLDPACK	COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D	M-08-03927	2009		okruh č. 1	R407C	200 kg	1774	354,8	SO	35 l	4xR	ANO	3728a/10 - 1621b/820/09/HM	07/2020	10/2020	01/2021	04/2021	07/2021	10/2021	01/2022	04/2022	07/2022	10/2022	01/2023	04/2023	
										okruh č. 2	R407C	200 kg	1774	354,8	SO	35 l	4xR	ANO	3728a/10 - 1621b/820/09/HM	07/2020	10/2020	01/2021	04/2021	07/2021	10/2021	01/2022	04/2022	07/2022	10/2022	01/2023	04/2023	
	pojistné ventily															1x2R	Výměna pojistných ventilů	08/2020									08/2022					
	olejová náplň																1x2R	Výměna olejové náplně	08/2020								08/2022					
	tlaková nádoba			expanzní nádoba	Frigomec	RV-280X495	7404117	2007	objem 24,5 l								1xR	Provozní revize								04/2022					04/2023	
	tlaková nádoba			expanzní nádoba	Frigomec	RV-280X495	7404118	2007	objem 24,5 l								1x5R	Vnitřní revize														
	tlaková nádoba			expanzní nádoba	Frigomec	RH-159X1100	8137642	2008	objem 19,5 l								1x9R	Tlaková zkouška	04/2026													
tlaková nádoba			expanzní nádoba	Frigomec	RH-159X1100	8137643	2008	objem 19,5 l																								
X	detektor úniku chladiva	strojovna chlazení C025	detektor úniku chladiva	pro CHJ1	GABA	2s15	II-896	2009	x	x	x	x		x	x	x	1xR	x	x	07/2020					07/2021				07/2022			
CHJ 2	chladicí jednotka	strojovna chlazení C025	chlazení objektu Vinohradská 12	1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E	COLDPACK	COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D	M-08-03926	2009		okruh č. 1	R407C	200 kg	1774	354,8	SO	35 l	4xR	ANO	3728a/10 - 1621b/820/09/HM	07/2020	10/2020	01/2021	04/2021	07/2021	10/2021	01/2022	04/2022	07/2022	10/2022	01/2023	04/2023	
										okruh č. 2	R407C	200 kg	1774	354,8	SO	35 l	4xR	ANO	3728a/10 - 1621b/820/09/HM	07/2020	10/2020	01/2021	04/2021	07/2021	10/2021	01/2022	04/2022	07/2022	10/2022	01/2023	04/2023	
	pojistné ventily																1x2R	Výměna pojistných ventilů	08/2020								08/2022					
	olejová náplň																1x2R	Výměna olejové náplně	08/2020							08/2022						
	tlaková nádoba			expanzní nádoba	Frigomec	RV-280X495	7404104	2007	objem 24,5 l								1xR	Provozní revize							04/2022					04/2023		
	tlaková nádoba			expanzní nádoba	Frigomec	RV-280X495	7404116	2007	objem 24,5 l								1x5R	Vnitřní revize							04/2021							
	tlaková nádoba			expanzní nádoba	Frigomec	RH-159X1100	8137644	2008	objem 19,5 l								1x9R	Tlaková zkouška	04/2026													
tlaková nádoba			expanzní nádoba	Frigomec	RH-159X1100	8137645	2008	objem 19,5 l																								
X	detektor úniku chladiva	strojovna chlazení C025	detektor úniku chladiva	pro CHJ 2	GABA	2s15	II-908	2009	x	x	x	x		x	x	x	1xR	x	x	07/2020					07/2021				07/2022			
CHJ 3	chladicí jednotka	strojovna chlazení C025	chlazení objektu Vinohradská 12	1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E	COLDPACK	COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D	M-08-03928	2009		okruh č. 1	R407C	200 kg	1774	354,8	SO	35 l	4xR	ANO	3728a/10 - 1621b/820/09/HM	07/2020	10/2020	01/2021	04/2021	07/2021	10/2021	01/2022	04/2022	07/2022	10/2022	01/2023	04/2023	
										okruh č. 2	R407C	200 kg	1774	354,8	SO	35 l	4xR	ANO	3728a/10 - 1621b/820/09/HM	07/2020	10/2020	01/2021	04/2021	07/2021	10/2021	01/2022	04/2022	07/2022	10/2022	01/2023	04/2023	
	pojistné ventily																1x2R	Výměna pojistných ventilů	08/2020								08/2022					
	olejová náplň																1x2R	Výměna olejové náplně	08/2020							08/2022						
	tlaková nádoba			expanzní nádoba	Frigomec	RV-280X495	7404131	2007	objem 24,5 l								1xR	Provozní revize							04/2022					04/2023		
	tlaková nádoba			expanzní nádoba	Frigomec	RV-280X495	7404133	2007	objem 24,5 l								1x5R	Vnitřní revize							04/2021							
	tlaková nádoba			expanzní nádoba	Frigomec	RH-159X1100	8137646	2008	objem 19,5 l								1x9R	Tlaková zkouška	04/2026													
tlaková nádoba			expanzní nádoba	Frigomec	RH-159X1100	8226067	2008	objem 19,5 l																								
X	detektor úniku chladiva	strojovna chlazení C025	detektor úniku chladiva	pro CHJ3	GABA	2s15	II-893	2009	x	x	x	x		x	x	x	1xR	x	x	07/2020					07/2021				07/2022			