

Půdorys 2.NP - rozvody kanalizace



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- Um UMYVADLO KERAMICKÉ, ZÁVĚSNÉ NA MODUL DO SDK
HORNÍ HRANA v80
+ PODOMITKOVÝ MODUL PRO UMYVADLO DO SÁDROKARTONU
+ SIFON VODNÍ CHROMOVANÝ
+ STOLANOVÁ PAKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE
ODPAD DN50 v530
VODA SVITV, 2 x RV DN 15 v580
- Wc ZÁVĚSNÝ KLOZET - KERAMICKÝ
HORNÍ HRANA v400
VODA SV DN 15 v 780
+ PODOMITKOVÝ MODUL S NÁDRŽKOU DO SÁDROKARTONU
+ INTEGROVANÝ ROHOVÝ VENTIL, SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO 3/8 Wc
VODOKOVÝ OPAD DN 100 v210
SLIM SEDÁTKO SOFTCLOSE
- DI NEREZOVÝ DŘEZ NADDESKOVÝ S ODKAPOVOU PLOCHOU
SOUČÁSTI KUCHYNSKÉ LINKY
HORNÍ HRANA v90
+ SIFON VODNÍ S PŘÍPOJKOU NA MÝČKU-PLASTOVÝ
+ STOLANOVÁ PAKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE
ODPAD DN 50 v450
VODA SV KOMBINOVANÝ RV PRO MÝČKU DN 15 v 600
VODA TV, SVRV DN 15 v 600
- PI ODSÁVACÍ URINÁL ANTIWANDAL ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ NA MODUL DO SDK
+ PODOMITKOVÝ MODUL DO SÁDROKARTONU
+ RADAROVÝ SENZOR PRO SÍŤOVÉ NÁPAJENÍ 24V
PŘÍPOJENÍ NA VODU DN15 v555
PŘÍPOJENÍ NA ODPAD DN40 v400
- Vy ZÁVĚSNÁ VÝLETKA UCHYČENÁ NA PODOMITKOVÝ MODUL DO SDK PŘEDSTĚNÝ
KERAMICKÁ VÝLETKA BÍLÁ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU
+ PODOMITKOVÝ MODUL PRO VÝLEVKU PRO DO SÁDROKARTONU
+ NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ BATERIE S RAMÍNEKEM 210mm, CHROM
+ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO PLASTOVÉ, BÍLÉ PRO DVE SPLACHOVACÍ MNOŽSTVÍ
PŘÍPOJENÍ NA VODU SVITV, 2x DN 15
PŘÍPOJENÍ NA ODPAD DN100 v225
- H HADICOVÝ SYSTÉM PRO PRVNÍ ZÁSAH S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN25 DÉLKY 30m
POŽADOVANÝ PŘETLAK NA PŘÍTOKOVÉM VENTILU MIN. 0,2 MPa
SE SOUČASNÝM PRŮTOKEM VODY Z UZAVÍRATELNÉ PŘOHLIDNICE MIN. Q=0,3l/s
UMÍSTĚNÝ NA STĚNU, VÝŠKA STŘEDU HYDRANTU OD PODLAHY BUDE 1,20m
- PŘESNÝ TYP ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE URČEN SAMOSTANĚ NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU JEJICH DODAVATELE
- UVEDENÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU POUZE REFERENČNÍ
PŘI INSTALACI ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNÁ KOORDINACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ
- PROVÁDĚNÍ PODLAH, OBKLADŮ APOD.

Vzdálenost podpor potrubí vodorovné

Rozměr DN [mm]	32	40	50	75	100	125	150	200
Vzdálenost podpor vodorovného potrubí [m]	0,50	0,50	0,50	0,80	1,10	1,25	1,60	2,00
Vzdálenost podpor vodorovného potrubí [m]	1,20	1,20	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

LEGENDA ZNAČENÍ POTRUBÍ

- NAVŘZENÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PŘÍPOJOVACÍ / ZÁVĚSNÉ
- NAVŘZENÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZÁVĚSNÉ, ODHLUČNĚNÉ
- NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE / ODHLUČNĚNÉ
- NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE / ODHLUČNĚNÉ
- NAVŘZENÉ POTRUBÍ PRO ODVĚTRÁNÍ RADONU
- POŽÁRNÍ OCHRANNÁ MANŽETA
- DIMENZE POŽÁRNÍ MANŽETY DLE DN POTRUBÍ
- POŽÁRNÍ OCHRANNÁ MANŽETA (POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ min. 45 MINUT)
- POČET KUSŮ POŽÁRNÍ OCHRANNÉ MANŽETY

POZNÁMKA:

- VŠECHNY VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE JSOU NAVŘZENY Z HRDLOVÉHO POTRUBÍ Z POLYPROPYLENU
- ZÁVĚSNÉ POTRUBÍ POD STROPEM JE VEDENO VE SPÁDU 2%
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE VEDENO V MIN. SPÁDU 3,0%
- PŘED ZAHAJENÍM STAVEBNÍCH PRÁČÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVÝM DOKUMENTACÍ
- PŘI PROSTUPU POTRUBÍ VĚTŠÍHO PRŮMĚRU NEŽ 30mm POŽÁRNÍM ÚSEKEM JE NUTNO PROSTUP OPATŘIT POŽÁRNÍ MANŽETOU, UCPÁVKOU APOD. S ODOLNOSTÍ 45 MINUT (VIZ PBR).

- PŘI PŘÍPADNÉM ZJIŠTĚNÍ ODCHYLEK,
JE NUTNO TYTO ODCHYLKY PROJEDNAT S PROJEKTAEM.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK
Ing. LUDĚK VALK	Ing. RADEK PAULER	Ing. LUKÁŠ ONDERKA	VÝŠKOVÝ SYSTÉM - BpV
Zdravotně technické instalace			±0,000 = +215,36

ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC - REKONSTRUKCE OBJEKTU PAVELČÁKOVÁ 2/19

Místo :	Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00, parc. č. 463, 460, 462/2	atelier38 ARCHITEKTURA - URBANISMUS
Investor :	Český rozhlas, Vnohradská 12, Praha, 120 99	
Stupeň :	Dokumentace pro provádění stavby	
Autob :	Ing. arch. Tomáš Bínr, Ing. arch. Pavel Maláček, Ing. arch. Martin Struhala, Ing. arch. Hana Stařková	
Zob. projektant :	Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452	
Vypracoval :	Ing. arch. Martin Struhala, Ing. Jan Balcar, Bc. Sandra Kolářová	zak. č.: A3819002
Datum :	02 / 2020	č.v.: D.1.4a-05
Půdorys 2.NP - rozvody kanalizace		
Kódování: POH20A04-124230-70-003 OSTRAVA 1, TEL: 6018 521 006, E-MAIL: ATELIER@ATELIER38.CZ, ATELIER: SOULNA 565, 746 01 OPAVA, TEL: 7430 383 001, E-MAIL: ATELIER@ATELIER38.CZ		

KANCELÁŘ: PORAŽOVÁ 1424/20, 702 01 OSTRAVA 1, TEL. 602 814 526, E-MAIL: ATELIER@ATELIER38.CZ, ATELIER: SOLNA 3513, 746 01 OPAVA, TEL. 774 383 303, E-MAIL: ATELIER@ATELIER38.CZ