


















Legenda:		PŘÍZEMÍ	
	Požární detektor multisenzorový	C.	NAZEV MÍSTNOSTI
	Požární detektor termomodiferenční s maximální teplotou	001	VSTUPNÍ HALA
	Tlačítkový hlásič	002	PRODEJNÍ PROSTOR
	NOVÝ – Požární detektor multisenzorový	003	WC PRODEJNÍ
	NOVÝ – Požární detektor termomodiferenční s maximální teplotou	004	WC PRODEJNÍ
	NOVÝ – Tlačítkový hlásič	005	PRODEJNÍ PROSTOR
	Požární sítěna	006	ZÁVĚR
	NOVÝ Vstupní modul na kruhovou smyčku	007	ZÁVĚR
	Magnetický zámek	008	PRODEJNÁ RADIOSERVISU
	Ústředna EPS	009	SKLAD
	Stupačka	010	PRODEJNÍ PROSTOR
	Kabel pro kruh Ústředna Synova	011	SKLAD
	UTP 4x2x0,8 ohniodrůj 60 min.	012	SÁŤNA + WC
	Kabel 2x0,8 ohniodrůj 60 min.	013	KANCELARÍ JEDELY
	Kabel 4x1,5 ohniodrůj 60 min.	014	KLADENÍ KAMERA
	Kabel 2x0,8 ohniet retardující HF	015	SKLAD

ČAS: 2.21.5 ELEKTRO BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY EPS AKCE:		 FORGYS s.r.o. Na Stráži 1306/5 180 00 Praha 8 tel: +420 284 686 129 email: forgyss@forgys.cz	
SJEDNOCENÍ SYSTÉMŮ EPS			
INVESTOR: ČRO Rímská 13 Praha 1 MÍSTO: ČRO Rímská 13 Praha 1 ROZPOČETNÍ PŘEDPISY: ING. IVO TRÍŠKA VYPRACOVAL: ING. IVO TRÍŠKA	STUPEŇ: DPS DATUM: 11/2018 FORMÁT: 15x A4		
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS PŘÍZEMÍ	MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKRESU: 02	PÁNE: