2. PATRO

Legenda:

- Požární detektor multisenzorový
- Požární detektor termodiferenciální s maximální teplotou
- Tlačítkový hlásič
- NOVÝ – Požární detektor multisenzorový
- NOVÝ – Požární detektor termodiferenciální s maximální teplotou
- NOVÝ – Tlačítkový hlásič
- Požární siréna
- NOVÝ Výstupní modul na kruhovou smyčku
- Magnetický zámek
- EPS Ústředna EPS
- Stoupačka
- Kabel pro kruh ústředen Synova UTP 4x2x0,8 ohniodolný 60 min.
- Kabel 2x0,8 ohniodolný 60 min.
- Kabel 4x1,5 ohniodolný 60 min.
- Kabel 2x0,8 oheň retardující HF

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
200	ROZHLAVOVNA	3.35
201	ROZHLAVOVNA	3.60
202	ROZHLAVOVNA	22.65
203	KANCELÁŘ	51.30
204	ZRUŠENO	
205	KANCELÁŘ	23.25
206	KANCELÁŘ	28.80
207	KANCELÁŘ	22.35
208	KANCELÁŘ	48.40
209	SEKRETARIÁT	16.60
209a	KANCELÁŘ	5.10
210	KANCELÁŘ ŘEDITELE	22.20
211	KANCELÁŘ	21.00
212	KANCELÁŘ	25.00
213	KANCELÁŘ	22.10
214	KANCELÁŘ	19.45
215	KANCELÁŘ	24.60
216	KANCELÁŘ	19.40
217	KANCELÁŘ	24.70
218	KANCELÁŘ	22.00
219	KANCELÁŘ	19.45
220	KANCELÁŘ	23.80
221	KANCELÁŘ ASISTENTA	24.55
222	KANCELÁŘ ŘEDITELE	44.15
223	KANCELÁŘ	23.50
224	KANCELÁŘ	20.90
225	KANCELÁŘ	18.60
226	KANCELÁŘ	17.00
227	KANCELÁŘ	18.40
228	KANCELÁŘ	18.60
229	KANCELÁŘ	17.00
230	KANCELÁŘ	15.60
231	KANCELÁŘ	15.60
232	KANCELÁŘ	18.75
233	KANCELÁŘ	18.00
234	KANCELÁŘ	25.70
235	KANCELÁŘ	21.30
236	KANCELÁŘ	19.50
236a	KANCELÁŘ	20.60
237	KANCELÁŘ	6.55
238	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	2.10
239	KANCELÁŘ	13.80
240	CHODBA	17.10
241	KANCELÁŘ	15.90
242	KANCELÁŘ	16.80
243	Úřu 2 SAMOOBSL. PRACOVIŠTĚ	16.00
244	ZRUŠENO	
245	Úřu 2 REDAKCE ROZHLTVORBY	16.60
246	Úřu 2 REDAKCE DOBRÉ ODPOLEDNE	19.00
247	Úřu 2 REDAKCE DOBRÉ ODPOLEDNE	19.60
248	Úřu 2 REDAKCE DOBRÉ ODPOLEDNE	19.55
249	Úřu 2 REDAKCE DOBRÉ ODPOLEDNE	20.35
250	Úřu 2 REDAKCE DOBRÉ ODPOLEDNE	19.79
251	Úřu 2 REDAKCE HOST DO DOMU	20.10
252	Úřu 2 REDAKCE HOST DO DOMU	19.64
253	Úřu 2 REDAKCE HOST DO DOMU	20.32
254	Úřu 2 REDAKCE HOST DO DOMU	20.40
255	STUDIO	16.50
256	REŽIE	17.70
257	STUDIO	17.95
258	REŽIE	17.90
259	STUDIO	17.70
260	REŽIE	18.50
261	Úřu 2 REDAKCE DOBRÉ JITRO	23.17
262	Úřu 2 REDAKCE DOBRÉ JITRO	26.25
263	Úřu 2 REDAKCE DOBRÉ JITRO	24.99
264	Úřu 2 REDAKCE DOBRÉ JITRO	14.98
265	Úřu 2 KPHA KANCELÁŘ	15.72
266	Úřu 2 KPHA KANCELÁŘ	17.01
267	Úřu 2 REDAKCE DOBRÉ ODPOLEDNE	13.64
268	Úřu 2 KPHA KANCELÁŘ	15.35
269	WC – MUŽI	12.30
270	WC – ŽENY	13.55
271	WC – INVALIDÉ	3.35
272	ÚKLID	3.00
273	KUCHYŇKA	3.80
274	KUCHYŇKA	6.88
275a	ÚKLID	1.40
275b	SPRCHA	2.16
276	WC – MUŽI	6.05
277	WC – ŽENY	4.73
278	DOMÍ MÍSTNOST	14.54
279	WC – MUŽI	8.26
280	WC – ŽENY	6.50
280a	WC – INVALIDÉ	2.20
281	ÚKLID	1.46
282	ALTÁNEK	7.95
251	SCHODIŠTĚ	30.80
252	SCHODIŠTĚ	35.05
253	SCHODIŠTĚ	28.06
255	SCHODIŠTĚ	11.25
2CH1	CHODBA	62.70
2CH2	CHODBA	85.76
2CH2.1	CHODBA	170.80
2CH3	CHODBA	14.98
2CH4	CHODBA	42.93
2CH4.1	CHODBA	41.57
2CH5	CHODBA	70.00
C	ŠACHTA KABELŮ	4.43
D	ŠACHTA KABELŮ	2.65
V4	OSOBNÍ VÝTAH	3.90
V5	OSOBNÍ VÝTAH	2.55
V8	NÁKLADNÍ VÝTAH	
V9	OSOBNÍ VÝTAH – zrušeno	
V10	PATERNOSTER	

POUZE PROPOJOVACÍ KRABICE
PŘÍVOD KABELEM Z MODULU 0307007

ČÁST:	2.21.5 ELEKTRO BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY EPS	FORGYS s.r.o. Na Stráži 1306/5 180 00 Praha 8 tel: +420 284 686 129 email: forgys@forgys.cz	
AKCE:	SJEDNOCENÍ SYSTÉMŮ EPS		
INVESTOR:	ČRO Římská 13 Praha 1	STUPEŇ:	DPS
MÍSTO:	ČRO Římská 13 Praha 1	DATUM:	11/2018
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVO TŘÍSKA	FORMÁT:	15x A4
VYPRACOVAL:	ING. IVO TŘÍSKA	MĚŘÍTKO:	–
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 2.PATRO	ČÍS. VÝKR.:	06
		PARÉ:	