



- Legenda:
- ☒ Požární detektor multisenzorový
 - ☒ Požární detektor termodiferenciální s maximální teplotou
 - ☒ Tlačítkový hlásič
 - ☒ NOVÝ - Požární detektor multisenzorový
 - ☒ NOVÝ - Požární detektor termodiferenciální s maximální teplotou
 - ☒ NOVÝ - Tlačítkový hlásič
 - ☒ Požární sířena
 - ☒ NOVÝ Výstupní modul na kruhovou smyčku
 - Magnetický zámek
 - ☒ EPS
 - ☒ Ústředna EPS
 - ☒ Stoupačka
 - ☒ Kabel pro kruh ústředny Synova
 - ☒ UTP 4x2x0,8 ohni odolný 60 min.
 - ☒ Kabel 2x0,8 ohni odolný 60 min.
 - ☒ Kabel 4x1,5 ohni odolný 60 min.
 - ☒ Kabel 2x0,8 ohni retardující HF

5. PATRO		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
500	ARCHIV	9,65
501	SENA	10,10
501a	KANCELAR	14,80
501b	KANCELAR	17,30
501c	KANCELAR	14,70
502	KANCELAR	16,40
503	KANCELAR	13,80
504	KANCELAR	19,80
505	KANCELAR	15,40
506	KANCELAR	20,90
507	KANCELAR	35,60
507a	KANCELAR	17,10
508	KANCELAR	20,30
509	KANCELAR	16,95
510	TECHNICKÉ PRACOVNĚ	20,80
511	WC - MUŽI	8,10
512	WC - ŽENY	7,50
513	SKLAD	1,05
514	STROJOVNA VÝTAHU	16,65
515	TECHNICKÝ PRACOVNĚ	18,45
516	KUCHYNKA	2,80
517	SCHODIŠTĚ	29,70
518	SCHODIŠTĚ	15,90
519	CHODBA	74,75
520	OSOBNÍ VÝTAH - zrušeno	
521	PATROVOST	

ČÁST:	2.21.5 ELEKTRO BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY EPS	FORGYS s.r.o.
AKCE:	SJEDNOCENÍ SYSTÉMU EPS	Na Stráži 1306/5 180 00 Praha 9 tel: +420 284 686 129 email: forgys@forgys.cz
INVESTOR:	ČRO Římská 13 Praha 1	STUPEŇ: DPS
MÍSTO:	ČRO Římská 13 Praha 1	DATUM: 11/2018
PROJEKTOVÝ PRŮBĚH:	ING. IVO TRÁSKA	FORMÁT: 15x A4
VYPRACOVAL:	ING. IVO TRÁSKA	MĚŘTKO: ČÍS. VÝKŘ.: PARE:
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 5.PATRO	- 09