

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce č. j. VZ09/2022

Na základě dotazů dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (dále jen „**vysvětlení**“) k veřejné zakázce realizované ve zjednodušeném podlimitním řízení č. j. VZ09/2022 s názvem: „**Obnova páternosteru – oběžného výtahu**“.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádáme Vás o vysvětlení/upřesnění/doplnění:

Dotaz č. 1

Domníváme, že není vhodně navrženo technické řešení umístění nové hydroizolace desky prohlubně.

V dokumentaci jsou navrženy tři vrstvy betonu podkladní 50mm, nosná 250mm a asi podlahová 100mm. Mezi nosnou a podlahovou je hydroizolace, ta bude při kotvení ocelové konstrukce a výtahu ohrožena (hrozí poničení, ztráta funkčnosti a následně její finančně nákladná oprava).

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace:

Zadavatel detailně prostudoval dotaz dodavatele a dospěl k následujícím závěrům.

V projektu je uvažováno, že kotvení patní desky bude přes kotvy M12 v rámci horní desky tl. 100 mm, která bude konstrukčně vyztužena a bude pouze ležet na spodní desce tl. 250 mm.

Horní deska je vylita mezi nosné betonové stěny, a navíc bude namáhána pouze tlakovými silami od svislých sloupků.

Celá ocelová konstrukce je samozřejmě průběžně ještě kotvena do stávajících železobetonových konstrukcí daného objektu ve shodě s řešením, které bylo použito i ve stávající konstrukci.

Zadavatel je tedy přesvědčen, že k porušení hydroizolace by tímto řešením dojít nemělo (délka chemických kotev M12 je obvykle menší než 100 mm).

Zadavatel na základě výše uvedeného tedy nebude upravovat znění soupisu prací a dodávek.

Dotaz č. 2

Upřesnění jaká kvalita materiálu má být použita pro výrobu polygonů.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující informace:

Zadavatel na základě svých zkušeností (i s ohlednutím na historické hledisko) potřebuje, aby polygony (polygonová kola) byly vyrobeny odlitím z materiálu dle ČSN 42 2425 v jakosti gg 30.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek tak uplyne v termínu avizovaném v předešlém vysvětlení a změně zadávací dokumentace č. 1, tedy v pátek 24. června 2022 ve 12:00 hodin.

S úctou,

Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas