

Příloha . 4 - SPECIFIKACE SERVISNÍCH PRACÍ PRO ČÁST 2 VZ

OBĚH VÝTAH (PÁTERNOSTER)

Odborná prohlídka [OP]: v rozsahu a frekvenci dle SN 27 4002
vždy s odbornou prohlídkou se bude provádět i **pravidelná servisní prohlídka**

Odborná zkouška [OZ]: v rozsahu a frekvenci dle SN 27 4007

Inspekční prohlídka [IP]: v rozsahu a frekvenci dle SN 27 4007

Pracovní specifikace oběhového výtahu bude poskytovateli zaslána v elektronické podobě do 15 dnů od uzavření smlouvy.

Vymezení činností pravidelných servisních prohlídek oběhového výtahu:

Strojovna

provést kontrolu

- vybavení, tabulek, návod , příslušenství
- stroje výtahu
- vizuální kontrolu elektromotoru
- brzd
- hnacích polygon
- hlavního vypínače a pojistek
- rozvaděče výtahu
- příslušenství
- elektrických rozvodů v případě potřeby vyčistit od prachu a nečistot
- přístupů, osvětlení, výtahů
- přístupů ke strojovně

provést údržbu

- údržbu strojovny výtahu včetně hnacího agregátu a nosné konstrukce výtahu (2x ročně)
- provést údržbu rozvodné skříně od prachu a nečistot (2x ročně)

provést mazání

- provést výměnu převodového oleje ve znečistěných převodovkách (1x ročně)
- dle mazacího plánu výrobce výtahu včetně materiálu

Účastníci prostor

provést kontrolu

- stavu ohrazení
- stavu vodičů (v případě nutnosti provést seřízení a dotažení vodičů)
- nosných prvků
- napínacího zařízení atd. (v případě nutnosti provést seřízení)
- elektrické troleje (v případě nutnosti provést napnutí troleje)
- osvětlení prohlubně
- přejezd
- bezpečnostní mřížky
- odklopných prahů
- nástupních, zábran, madel
- nouzového osvětlení
- osvětlení přejezdu
- tabulek, návodů
- ovladače

- signalizace
- osvětlení

provést iyt ní

- zachetního prostoru, zachetního dna, elektrické troleje (2x ro n)

provést mazání

- dle mazacího plánu výrobce výtahu v etn materiálu

Klece výtahu

provést kontrolu

- podlahy
- st n, odklopných strop
- odklopných prah
- záv sných ep
- vodících elistí
- bezpečnostních kontakt strop
- madel
- tabulek, návod

provést iyt ní

- podlahy
- st n, odklopných strop (2x ro n)
- odklopných prah (2x ro n)
- bezpečnostních kontakt strop (2x ro n)

provést mazání

- dle mazacího plánu výrobce výtahu v etn materiálu

Práce bude provedena v etn zápis do knihy výtahu. V cen pravidelné servisní prohlídky budou započteny všechny práce a doprava.