

Příloha č. 3.1 - Specifikace technických zařízení

Velké chladící jednotky s množstvím chladiva nad 300 kg a detektory úniku chladiva

Popis zařízení	Počet vnitřních jednotek	Umístění	Značka	Typ	Druh chladiva	Množství chladiva/kg	Druh oleje	Náplň olej/ l	Poznámka
chladící jednotka + 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E	pro VZT	Praha 2, Vinohradská 12	RC Group	COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D	R407C	2x200	SO	35 l	2 chladící okruhy
detektor úniku chladiva GABA 2s15	u chladící jednotky č. 1	Praha 2, Vinohradská 12	GABA	2s15					
chladící jednotka + 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E	pro VZT	Praha 2, Vinohradská 12	RC Group	COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D	R407C	2x200	SO	35 l	2 chladící okruhy
detektor úniku chladiva GABA 2s15	u chladící jednotky č. 2	Praha 2, Vinohradská 12	GABA	2s15					
chladící jednotka + 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E	pro VZT	Praha 2, Vinohradská 12	RC Group	COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D	R407C	2x200	SO	35 l	2 chladící okruhy
detektor úniku chladiva GABA 2s15	u chladící jednotky č. 3	Praha 2, Vinohradská 12	GABA	2s15					