



OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA
DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2:

ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
V PROSTORÁCH ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH JE TATO OCHRANA DOPLNĚNA POSPOJENÍM

POZNÁMKA

SVĚTELNÉ ROZVODY CYKY (30,3J,5J)x1,5
VEŠKERÉ ROZVODY ELETKROINSTALACE BUDOU VEDENY NA POVRCHU V INSTALČNÍCH TRUBKÁCH

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PE+N stř.50Hz,230/400V/TN–S

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE OSVĚTLENÍ V DOTČENÉM PROSTORU BUDE KOMPLETNĚ AŽ K NAPÁJECÍ
KRABICI DEMONTOVÁNA S OHLEDEM NA OSAZENÍ NOVÉ TECHNOLOGIE VZT. STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA BUDOU
PŘEMÍSTĚNA DO NOVÝCH POZIC, UPRAVENY, PROVEDENY NOVĚ KABELOVÉ TRASY KE KONCOVÝM ZAŘÍZENÍ
(SVÍTIDLA, VYPÍNAČE)

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor:	Objednatel:	Inženýrská činnost:		
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava číslo:
HIP:	Podpis:	Název a účel díla:		
Ing. Miroslav Novák		ČESKÝ ROZHLAS Vinohradská 12, 120 99 Praha 2		
tel.: 737226775				
Stupeň:	RDS			
Zpracovatelský útvar:	S 71	Název částí díla:		
tel.: 296 154 158		Úprava výdechu VZT zař. č. 6,9 č.6 - Větrání výstavních prostor č.9 - Větrání varny		
Vedoucí útvaru:	Podpis:			
Ing.Jan Kahuda				
Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:		
Jaroslav Šebek		Úpravy osvětlení v 5.NP		
Vypracoval:	Podpis:			
Jaroslav Šebek				
Skart. znak:	V20/2037	Datum:	09/2016	Změna:
Počet formátů:	3xA4	Měřítko:	1:50	Číslo příl.:
		IČD:	16	6960
			01	00
			00	000
				008