

LEGENDA KONCOVÝCH PRVKŮ

- Y ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ
- ≡ KABELOVÁ KONSTRUKCE ŠÍŘE 200MM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ P45-R
- PU ≡ POŽÁRNÍ UCPÁVKA - PROSTUPY POŽÁRNÍM ÚSEKEM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN/PE+N stř.50Hz,230/400V/TN-C-S

VNĚJŠÍ VLVIV NA EL.ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1
DLE STÁVAJÍCÍHO PLATNÉHO PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVIVŮ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
V PROSTORÁCH ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH JE TATO OCHRANA DOPLNĚNA POSPOJENÍM
SILOVÉ VÝVODY PRO ZÁSUVKOVÉ OBVODY JSOU VYBAVENY PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

TECHNICKÝ POPIS

VEŠKERÝ POUŽITÝ ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL MUSÍ BÝT SCHVÁLENÝ PRO POUŽITÍ V METRU - SMĚRNICE 5-2013-01
ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU VEDENY PEVNĚ NA POVRCHU NA KABELOVÝCH ROŠTECH, LIŠTÁCH, PŘÍCHYTKÁCH.
VEŠKERÉ KABELY UKLÁDANÉ DO METRA MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY ČLÁNKU 9.3 A 9.4 ZÁSAD POŽÁRNÍ OCHRANY
PRO PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBU PRAŽSKÉHO METRA SGR DP hl.m. PRAHY Č.22-2012-01 - ZKRÁCENĚ ZÁSAD PO

Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK



Změna:	Název změny	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:  Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2	Objednatel:  Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2	Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2
---	---	--

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP: Ing. Ondřej Pasáček tel.: +420 296 154 451	Podpis: 	Název a účel díla: ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění dokumentace pro provedení stavby
Stupeň: DPS		

Zpracovatelský útvar: tel.: +420 296 154 400 Vedoucí útvaru: Ing. Jan Kahuda	S71 	Název části díla: Elektro silnoprúd	D.1.4.4
--	---	---	----------------

Odpovědný projektant: Jaroslav Šebek	Podpis: 	Název přílohy: SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU 1.PP	Změna: -
Vypracoval: Jaroslav Šebek	Podpis: 		Číslo příl.: 009
Skart. znak: V20/2037	Datum: 12/2016		
Počet formátů: 6xA4	Měřítko: 1:100	ICD:	16 7002 003 04 05 00