



LEGENDA

- POTRUBÍ K OT – PŘÍVOD
- POTRUBÍ K OT – ZPÁTEČKA
- POTRUBÍ K VZT – PŘÍVOD
- POTRUBÍ K VZT – ZPÁTEČKA
- OT1

STOUPAČKA
- 21/030180

TRV/RŠ

NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
TYP 21, VÝŠKA 300 mm, DÉLKA 1800 mm
RADIÁTOROVÝ VENTIL S EL. POHONEM, REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

POZNÁMKA

POTRUBÍ K OT VEDENO VE STÁVAJÍCÍ TRASE VE ZDVOJENÉ PODLAŽE
PŘIPOJENÍ OT BUDE Z PODLAHY
POTRUBÍ K VZT VEDENO VE STÁVAJÍCÍ TRASE NAD PODHLEDEM

Výškový systém: BpvSouřadnicový systém: S-JTSK

Změna:	Název změny	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor: <div><div></div><div>Český rozhlas</div><div>Vinohradská 12, 120 99 Praha 2</div></div>	Objednatel: <div><div></div><div>Český rozhlas</div><div>Vinohradská 12, 120 99 Praha 2</div></div>	Inženýrská činnost: <div><div></div><div>METROPROJEKT Praha a.s.</div><div>nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2</div></div>
---	---	---

<div><div>METROPROJEKT Praha a.s.</div><div>nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2</div><div>generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz</div></div>	<div><div></div><div>METROPROJEKT</div></div>	Souprava číslo:
--	---	-----------------

HIP: <div>Ing. Ondřej Pasáček</div> <div>tel.: +420 296 154 451</div>	Podpis: <div><i>Pasáček</i></div>	Název a účel díla: <div>ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění</div> <div>dokumentace pro provedení stavby</div>
Stupeň: <div>DPS</div>		

Zpracovatelský útvar: <div>tel.: +420 296 154 400</div> <div>Vedoucí útvaru:<div>Ing. Jakub Huml</div></div>
--

Odpovědný projektant: <div>Ing. Jakub Huml</div>	Podpis: <div><i>Huml</i></div>	Název přílohy: <div>PŮDORYS 4.NP</div>	Změna: <div>-</div>
Vypracoval: <div>Ing. Jakub Huml</div>	Podpis: <div><i>Huml</i></div>		Číslo příl.: <div>005</div>
Skart. znak: <div>V20/2037</div>	Datum: <div>12/2016</div>		
Počet formátů: <div>3xA4</div>	Měřítko: <div>1:100</div>	IČD: <div>167002003040300</div>	