



LEGENDA

- POTRUBÍ K OT – PŘÍVOD
- POTRUBÍ K OT – ZPÁTEČKA
- POTRUBÍ K VZT – PŘÍVOD
- POTRUBÍ K VZT – ZPÁTEČKA
- OT1
- STOUPAČKA
- NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- TYP 21, VÝŠKA 300 mm, DÉLKA 1800 mm
- RADIÁTOROVÝ VENTIL S EL. POHONEM, REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

POZNÁMKA

POTRUBÍ K OT VEDENO VE STÁVAJÍCÍ TRASE VE ZDVOJENÉ PODLAŽE
PŘÍPOJENÍ OT BUDE Z PODLAHY
POTRUBÍ K VZT VEDENO VE STÁVAJÍCÍ TRASE NAD PODHLEDEM

Výškový systém: BpvSouřadnicový systém: S-JTSK

Změna:	Název změny	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor: <div><div></div><div>Český rozhlas</div><div>Vinohradská 12, 120 99 Praha 2</div></div>	Objednatel: <div><div></div><div>Český rozhlas</div><div>Vinohradská 12, 120 99 Praha 2</div></div>	Inženýrská činnost: <div><div></div><div>METROPROJEKT Praha a.s.</div><div>nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2</div></div>
---	---	---

<div><div>METROPROJEKT Praha a.s.</div><div>nám. I. P. Pavlova 2/1786</div><div>120 00 Praha 2</div><div>generální ředitel: Ing. David Krása</div><div>tel.: +420 296 154 105</div><div>www.metroprojekt.cz</div><div>info@metroprojekt.cz</div></div>	<div><div></div><div>METROPROJEKT</div></div>	Souprava číslo:
--	---	-----------------

HIP: <div>Ing. Ondřej Pasáček</div>	Podpis: <div><i>Pasáček</i></div>	Název a účel díla: <div>ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění</div>
tel.: +420 296 154 451		dokumentace pro provedení stavby
Stupeň: DPS		

Zpracovatelský útvar: <div>tel.: +420 296 154 400</div>	Název části díla: <div>Vytápění</div>	D.1.4.2
Vedoucí útvaru: <div>Ing. Jakub Huml</div>	Podpis: <div><i>Huml</i></div>	

Odpovědný projektant: <div>Ing. Jakub Huml</div>	Podpis: <div><i>Huml</i></div>	Název přílohy: <div>PŮDORYS 1.NP</div>	Změna: <div>-</div>
Vypracoval: <div>Ing. Jakub Huml</div>	Podpis: <div><i>Huml</i></div>		Číslo příl.: <div>002</div>
Skart. znak: V20/2037	Datum: 12/2016		
Počet formátů: 3xA4	Měřítko: 1:100	IČD: 167002003040300	