

LEGENDA KONCOVÝCH PRVKŮ

- Y ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ
- ≡ KABELOVÁ KONSTRUKCE ŠÍŘE 200MM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ P45-R
- PU ≡ POŽÁRNÍ UCPÁVKA - PROSTUPY POŽÁRNÍM ÚSEKEM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN/PE+N stř.50Hz,230/400V/TN-C-S

VNĚJŠÍ VLVY NA EL.ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1  
DLE STÁVAJÍCÍHO PLATNÉHO PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
V PROSTORÁCH ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH JE TATO OCHRANA DOPLNĚNA POSPOJENÍM  
SILOVÉ VÝVODY PRO ZÁSUVKOVÉ OBVODY JSOU VYBAVENY PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

TECHNICKÝ POPIS

VEŠKERÝ POUŽITÝ ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL MUSÍ BÝT SCHVÁLENÝ PRO POUŽITÍ V METRU - SMĚRNICE 5-2013-01  
ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU VEDENY PEVNĚ NA POVRCHU NA KABELOVÝCH ROŠTECH, LIŠTÁCH, PŘÍCHYTKÁCH.  
VEŠKERÉ KABELY UKLÁDANÉ DO METRA MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY ČLÁNKU 9.3 A 9.4 ZÁSAD POŽÁRNÍ OCHRANY  
PRO PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBU PRAŽSKÉHO METRA SGR DP hl.m. PRAHY Č.22-2012-01 - ZKRÁCENĚ ZÁSAD PO

Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK



Změna:	Název změny	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:  <b>Český rozhlas</b> Vinohradská 12, 120 99 Praha 2	Objednatel:  <b>Český rozhlas</b> Vinohradská 12, 120 99 Praha 2	Inženýrská činnost: <b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2
---	---	--

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 <b>generální ředitel: Ing. David Krása</b> tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 <b>METROPROJEKT</b>	Souprava číslo:
--	---	-----------------

HIP: <b>Ing. Ondřej Pasáček</b> tel.: +420 296 154 451	Podpis: 	Název a účel díla: <b>ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění</b> dokumentace pro provedení stavby
Stupeň: <b>DPS</b>		

Zpracovatelský útvar: tel.: +420 296 154 400 <b>S71</b>	Název části díla: <b>Elektro silnoprúd</b>	<b>D.1.4.4</b>
Vedoucí útvaru: <b>Ing. Jan Kahuda</b> 	Podpis:	

Odpovědný projektant: <b>Jaroslav Šebek</b> 	Podpis:	Název přílohy: <b>SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU 1.NP</b>	Změna: -
Vypracoval: <b>Jaroslav Šebek</b> 	Podpis:		Číslo příl.: <b>010</b>
Skart. znak: <b>V20/2037</b>	Datum: <b>12/2016</b>		
Počet formátů: <b>6xA4</b>	Měřítko: <b>1:100</b>	ICD:	16 7002 003 04 05 00