KABEL VEDE VE SPOLEČNÉ TRASE
S Cu POTRUBÍM POD STROPEM V PVC TR.

MaR
ROZVADĚČ MAR Z.Č.2
DÁLK.OVLADÁNÍ OSAZENO
V REŽII STUDIA 2

RMR2

SERVISNÍ VYPÍNAČ
KONDEN.JEDNOTKA
PRO VZT2
2.7kW,230V
NAPOJENA Z RMR2
KAB.CYKY–J3X2.5
+3.5M NAD TERÉNEM

OP–VZT

020

KABELY VEDOU V PŮVODNÍCH TRUBKÁCH
VE DVOŘE–PROVEDE SE OSAZENÍ NOVÝCH
KORUG.TRUBEK 2X200 VE DVORKU(SOUČ.STAVBY)

KABELY VEDOU V PŮVODNÍM KABEL.KANÁLU

20XCHBH
+CYKY–J5X6

025

kabel CYKY–J5x6 z rozváděče HRB4
pro budoucí rozváděč R11 nechat 2m rezervu

PŮVODNÍ KABELY AYKY PRO NAPÁJENÍ ROZV.HR2 A HR4
SE DEMONTUJÍ, ZŮSTANE PŮV.KABEL PRO ROZVÁDĚČ OSVĚTLENÍ STUDIA 1

1.POLE | 2.POLE | 3.POLE
HR
ROZVODNA

003

DO PŮVODNÍHO ROZVÁDĚČE NAPOJIT NOVÉ KABELY
DO 2. A 3. POLE

KABELY VEDOU V PŮVODNÍM KABEL.KANÁLU

OP–PLYN

STÁVAJÍCÍ KANÁL Vp

STUDIO 1

STÁVAJÍCÍ KANÁLY VZT, VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ – BEZE ZMĚN
V RÁMCI REALIZACE PROVÉST VYČIŠTĚNÍ+DESINFEKCI KANÁLŮ, VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ

DO PŮDNÍHO PROSTORU
DO RMR3,4 VE ŽLABU 50X100 UCHYC. NA STĚNĚ

STÁVAJÍCÍ KANÁL Vo

STÁVAJÍCÍ KANÁL Vo/if

STÁVAJÍCÍ KANÁL Ve

005

002

UMÍSTĚNÍ UPS ZDROJE
NAPOJENÍ HRB4

007

KABELY VEDOU DO ROZVODNY BUDOVY 4
HLAVNÍHO ROZVÁDĚČE HRB4

UPS

022
–1230

PŘÍVODNÍ KABEL PRO RVZT2 Z HRB4
CYKY–J5X25 PŮVODNÍ ROZV.DEMONT. A NA JEHO MÍSTO OSADIT NOVÝ

PŘÍVODNÍ KABEL PRO RVZT1 Z HR
NAPOJEN NA TVRDOU SÍŤ

RVZT2

RVZT1

MaR
ROZVADĚČ MAR Z.Č.1
DÁLK.OVLADÁNÍ OSAZENO
V REŽII STUDIA 1

OP–VZT

CHOP

NA ROZV.JE NAPOJENO ZAŘ: 2X PAR.ZVLH.2X30kW
RKJ(3X KLIMA 4.7kW) A RMR1–4

004

HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
POD ROZVÁDĚČEM RVZT1

RMR1
–1230

PARNÍ ZVLHČOVAČ–80KG/H
Pi=2x30kW/2x43.3A/400V
1238x392x1087

RPZ1

RPZ2

Cu POTRUBÍ+KABEL

033

035

032

OP–ÚT

KABELY VEDENY VÝSTUPEM Z KABEL.KANÁLU
VE ŽLABU 100X100 NA VÝLOŽNÍCÍCH
UCHYCENÉM NA STĚNĚ

PROSTUP PŘES STĚNU, PŘES PRŮJEZD
DO OBJEKTU 2 V PŮVODNÍ TRUBCE KOPODUR KD200
ULOŽENÉ V ZEMI

SKUTEČNÝ STAV 12/2016

EL

ZODP. PROJEKTANT:	ING. ARCH. JIŘÍ LIŠKUTÍN
ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI EL:	ING.MICHAEL KOTAS
VYPRACOVAL:	ING.MICHAEL KOTAS
INVESTOR:	ČESKÝ ROZHLAS Vinohradská12, 120 99 Praha2

PODPIS

Liškutín

Ing.Arch.Jiří Liškutín, S.K.Neumanna 3, 73601 Havířov

NÁZEV AKCE:

Oprava střechy a rekonstrukce topení + VZT v budově Českého rozhlasu Ostrava na ul.Dr.Šmerala č.4

ČÁST: SILNOPR. EL.	FORMÁT: A3
DATUM: 04/2015	STUPEŇ: DSP+DPS
MÍSTO STAVBY:	OSTRAVA, DR.ŠMERALA 4

OBSAH VÝKRESU:

PŮD. 1.PP BUD.4 ROZVODY

STAVEBNÍ OBJEKT:

MĚŘÍTKO: 100

ČÍSLO VÝKRESU:

D 1.4.5 . 002