

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČP	ČM	NÁZEV	PLOCHA	KÓD
03	01	ÚSTŘEDNÍ ARCHIV SKLAD KPR	395.27	A0306
03	02	ÚSTŘEDNÍ ARCHIV SKLAD KPR	343.71	A0307
03	03	SKLAD	51.21	A0305
03	04	INSTALAČNÍ KANÁL	33.73	A0314
03	05	SKLAD	36.53	A0308
03	06	STROJOVNA VÝTAHŮ	5.25	A0315
03	07	DOJEZD VÝTAHU V2, V3	7.36	
03	08	SCHODIŠTĚ STUDIA	11.32	
03	09	STROJOVNA SHZ	31.59	A0316
03	10	CHODBA	32.79	A0301
03	11	CHODBA VSTUP OD ČRD	39.59	A0318
03	12	DEZINF. KOMORA PRO OŠETŘ.FONDŮ	16.22	A0303
03	13	WC ZAMĚSTNANCI	3.16	A0304
03	14	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	27.86	A0302
03	15	SCHODIŠTĚ ADMINISTRATIVA	18.74	
03	16	DOJEZD VÝTAHU V1	3.82	
03	17	STROJOVNA VÝTAHŮ	4.24	A0311
03	18	STROJOVNA VZT	197.03	A0310
03	19	VZT ROZVODY	1.87	
03	20	STROJOVNA VÝTAHŮ	5.56	A0313
03	V1	VÝTAH V1	0.00	
03	V2	VÝTAH V2	0.00	
03	V3	VÝTAH V3	0.00	

ČP	ČM	NÁZEV	PLOCHA	KÓD
03	01	STROJOVNA NÁHR. ZDROJE	38.30	C0005
03	02	UPS	21.69	C0003
03	03	ROZVODNA ELEKTRO NN	77.01	C0008
03	04	ROZVODNA ELEKTRO NN	42.39	C0002
03	05	SKLAD	62.80	C0004
03	06	CHODBA	42.42	C0007
03	07	VZTUCHOTECHNIKA	26.85	C0011
03	08	NAFTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	13.30	C0006
03	09	KABELOVÝ KANÁL	8.64	C0012
03	10	SKLAD	62.80	C0010
03	11	AKUMULÁTORY	69.99	C0009
03	13	SPOJOVACÍ CHODBA	40.30	C0001

LEGENDA

- PZTS — Nová ústředna PZTS Dominus3
- Detektor PIR antimask vnitřní – nový
- Ovládací klávesnice nová
- EXP — Sběrnicový koncentrátor
- Pomocný systémový zdroj
- Signální svítidlo
- Přepěťová ochrana
- L01–02–7 — Nová adresa prvků Dominus3
- Kabelový průchod mezi požárními úseky
- Ovládací klávesnice stávající
- Stávající detektor tříštění skla
- Stávající magnetický kontakt
- Kontakt zámku
- Stávající PIR detektor vnitřní na adresné sběrnici
- Stávající tísňové tlačítko
- Stávající PIR detektor vnitřní
- venk Stávající PIR detektor venkovní
- 3.01.1 — Stávající adresa

KABELY

Nová sběrnice SUPERBUS AB01

Stávající kabelové trasy

Napájení 230V CYKY 3x1,5

KABELÁŽ, ULOŽENÍ VEDENÍ

V rekonstruovaném systému PZTS bude využita stávající kabeláž z rozvaděčů a od expandérů k detektorům.
Stávající standardní detektory budou podle požadavku investora využity, detektory sběrnicové budou vyměněny.
Stávající kabeláž bude přeměřena a detektory vyčištěny a podrobeny revizi.
Stávající kabeláž sběrnic bude vyměněna za kabeláž pro sběrnici RS485, doporučenou výrobcem systému Dominus3.

Nové kabely sběrnic budou uloženy ve stávajících kabelových trasách. Pokud nebude možno kabely ve stávajících trubkách nově protáhnout, budou využity náhradní trasy v podhledech a zdvojených podlahách. V technických prostorech mohou být kabely vedeny na povrchu.

Kabely PZTS budou uloženy v kancelářských prostorách a na chodbách v podhledech skrytě. Podle požadavku investora v těchto prostorech budou využity stávající trubky pod omítkou, v podlaze nebo v podhledech. Lišty na povrchu nepoužívat.
Ve výjimečných případech nové uložení vedení na povrchu nechat schválit investorem.

Kabely PZTS budou vedeny v samostatných trasách a žlabech nebo dutinách žlabů.
Kabelové trasy v průchodech mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny certifikovanou požární ucpávkou podle PBŘ.
Slp kabely budou vedeny v samostatných trasách, žlabech a dutinách žlabů, odděleně od ostatních rozvodů, s odstupy podle ČSN.

"Citlivé"

PROJEKTANT: Ing. Jiří Kmoch	VED. AKCE: Mgr. Zdeněk Štěpánek, Ph.D.	Fireton s.r.o. Havlíčkova 1145 293 01 Mladá Boleslav	
ZÁKAZNÍK: Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2			
AKCE: Výměna systému PZTS Siemens Cerberus v objektu Římská 13, Praha 2		STUPEŇ: DPS	DATUM: 11/2018
		MĚŘÍTKO: 1:100	FORMÁT: 8x A4
ČÁST: Vnitřní slaboproudé rozvody – PZTS		ZAK. ČÍSLO:	
OBSAH: DISPOZICE 3.PP		ČÍSLO VÝKRESU:	01